



# Città di Castelvetro

Selinunte

## DIREZIONE IV – Sicurezza e Verde Pubblico

Servizi manutentivi, Protezione civile, Edilizia pericolante, Sicurezza,  
Verde pubblico, U.R.P., Centralino

---

### LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 7 CLIMATIZZATORI INVERTER PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA BENEDETTO CROCE

#### DESCRIZIONE TECNICA CLIMATIZZATORE INVERTER

*(fornitura e collocazione comprensivo di cavi elettrici e canalizzazione e quanto altro occorra per dare l'opera completa, funzionante e a perfetta regola d'arte)*

- Potenza condizionatore 18000 btu;
- Staffe per installazione unità esterna a parete o pavimento;
- Kit antivibrazione;
- Canalina portacavi con marchiatura IMQ
- Tubazione di rame da 1/4", da 3/8" e da 1/2" occorrente fino ad una lunghezza di mt. 5 per condizionatore comprensivi di raccorderia;
- Tubo di scarico condensa;
- Nastro anticondensa;
- Cavi elettrici occorrenti con marchiatura IMQ;
- Interruttore bipolare adeguato;
- Collegamento all'impianto elettrico esistente;
- Interazione / sezionamento impianto elettrico dell'edificio ai fini della corretta distribuzione dei carichi elettrici derivanti dall'installazione;
- Opere murarie di fissaggio elementi, a regola d'arte, compreso finiture;

#### CERTIFICAZIONI FINALI

- Costituzione documentazione tecnica per avvalersi del conto termico;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico.