



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la riattivazione del sistema di rilascio di acqua potabile del emunta dai pozzi comunali sito presso il bottino denominato ex Clemente in c.da Airone Staglio.

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo in Castelvetro.

Premesso che:

- l'acqua emunta dai pozzi comunali, siti per la maggior parte in c.da Airone Staglio, viene convogliata in un bottino di riunione denominato "Clemente", della capienza di mc. 200, dotato di impianto di rilancio costituito da un sistema di elettropompe, della potenza rispettivamente da KW 75 e KW 90, funzionanti in alternanza, utili per l'avvicinamento dell'acqua ai serbatoi generali di distribuzione della città siti in via Mascagni;
- dal suddetto bottino di riunione l'acqua viene sollevata e spinta attraverso una condotta del diametro di mm. 400 vecchissima (ha almeno 50 anni) che proprio in questi ultimi giorni è stata interessata dal cedimento per corrosione di un tratto di collettore in acciaio posto immediatamente a margine dell'impianto presente tra il pozzetto ivi presente nell'area, da dove continua una condotta in ghisa, e gli apparati elettromeccanici di spinta;
- in una dettagliata relazione del 30.03.2023, a firma del Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente", si è ampiamente relazionato sulla gravissima situazione di emergenza idrica che affligge la città di Castelvetro;
- dai dettami contenuti nella relazione anzidetta si è dato atto della gravissima situazione e che il completo cedimento della condotta di rilancio verso i serbatoi generali della città porterebbero a delle conseguenze facilmente immaginabili derivanti dalla mancata erogazione del prezioso liquido a tutta la città (problemi di natura igienico sanitaria);
- Nella stessa relazione veniva evidenziato, tra l'altro, che i sistemi elettromeccanici di spinta, costituiti dalle elettropompe esplicitate sopra, presentano forti segni di degrado in termini di portata dovuti al probabile consumo delle componenti (giranti, cuscinetti, ecc.);
- per dare soluzione alle criticità manifeste in data di ieri 30.03.2023, con nota prot. n. 18678 di pari data, è stata trasmessa la relazione anzidetta alla società "Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s., con sede legale in via Enzo ed Elvira Sellerio, n. 29/31 richiedendo un preventivo di spesa / offerta derivante dall'esame della stessa relazione e da specifico sopralluogo che doveva essere effettuato al massimo nella giornata di oggi 31.03.2023 (il preventivo di spesa analitico per eventuale affidamento diretto doveva essere presentato entro e non oltre lunedì 03.04.2023);
- La nota di richiesta, unitamente alla relazione esplicativa, è stata, altresì trasmessa al Signor Sindaco, all'Assessore Ing. Stefano Mistretta e al Responsabile della VII Direzione, Dott. Andrea Antonino Di Como, per la disponibilità di spesa;
- Nel tardo pomeriggio di ieri 30.03.2023, a seguito di un ennesimo controllo dello stato della situazione emergenziale presso il bottino Clemente è stato rilevato, oltre alla falla che è ancora più evidente e che causa una fortissima perdita idrica che si riversa sul fondo di un vicino confinante, lo stato di fermo dell'elettropompa da Kw 90;



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palazzo di Città - Via della Rosa
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

- si è cercato, per non lasciare la città senza acqua, di avviare la stessa elettropompa e quella funzionante in alternanza da 75 Kw ma purtroppo non è stato possibile in quanto anche questa unità tecnologica ha presentato sintomi di avaria (non presenti nelle giornate precedenti);
- alla luce dei nefasti risvolti, in qualche modo verosimilmente preventivati nella relazione del 30.03.2023, non è stato potuto far altro che spegnere tutti i pozzi comunali lasciando, purtroppo, la città senza acqua;

Ritenuto urgente ed indifferibile procedere nella riattivazione dell'impianto al fine di ripristinare il più presto possibile le condizioni di giusta distribuzione di acqua potabile a tutta la città;

Considerato che la mancanza della distribuzione di acqua potabile a tutta la città è movente di problemi di natura igienico sanitaria e costituisce grave pregiudizio per la salute pubblica;

Riconosciute le criticità in atto riscontrate e le circostanze di "somma urgenza", ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 18 aprile n. 50 e s.m.i. e la necessità di scongiurare pericolo di natura igienico sanitaria alla collettività, nonché danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Dovendo, pertanto, procedere necessariamente con urgenza all'esecuzione degli interventi di riattivazione dei sistemi di mandata acquedottistici di cui trattasi è stata interpellata per le vie brevi (il pomeriggio stesso) la stessa ditta coinvolta nel procedimento con nota prot. n. 18678 del 30.03.2023 "Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s." con sede in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l'Ente, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione della risoluzione della citata gravissima in via d'urgenza.

E' stato eseguito il dovuto accertamento sulla ditta circa le informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. (informativa antimafia) constatando che la stessa è inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge anzidetta);

Pertanto, in virtù di quanto sopra, il Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente"

DISPONE E ORDINA

L'immediata esecuzione dei lavori per la riattivazione del sistema di rilancio dell'acqua verso i serbatoi della città alla ditta sopra individuata e resasi disponibile.

Si specifica quanto segue:

I lavori, condotti sotto la direzione del personale della Direzione V, a causa della loro natura e specificità non risultano preventivamente quantificabili.

Per la contabilità dei lavori da eseguire si applica il comma 3, art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I prezzi da adottare saranno quelli desunti dal prezzario unico vigente Regionale per i lavori pubblici in Sicilia e risultanti eventualmente sulla base di specifiche apposite analisi utilizzate negli appalti di manutenzione pregresse.

La ditta "Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. sas", nella persona del Direttore Tecnico, Sig. Antonino Mangano, dichiara:

- di obbligarsi ad eseguire sin da ora, ossia dal 31.03.2023, i lavori ordinati e ulteriormente delucidati sotto la direzione del personale tecnico comunale preposto della V Direzione;



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

- di essere a conoscenza che l'affidamento dei lavori predetti comporterà per la stessa l'onere di tutte le spese necessarie per mettere in sicurezza le aree oggetto di insidie nonché ultimare i lavori;
- di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di lavoro (a tal fine è tenuta a presentare un Piano Operativo di Sicurezza);

La ditta, in osservanza all'art. 163, comma 4, del D.lgs n. 50/2016, in via preventiva, stante alle capacità di impresa, concorda un ribasso sui prezzi (prezzario regionale vigente), del 20%.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro 10 giorni dalla data del presente verbale di somma urgenza sarà redatta una perizia giustificativa dei lavori eseguiti, considerando il ribasso del 20% offerto sui prezzi come anzidetto, che sarà trasmessa unitamente al presente verbale, all'A.C. che provvederà alla copertura della spesa.

F.to Il Responsabile della Direzione V
Dott. Vincenzo Caime

F.to L'Impresa
Sig. Antonino Mangano