CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 48 del 03/03/2026

OGGETTO: *Approvazione delle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. attivate a seguito dell'improvviso stato di fermo dei pozzi artesiani denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio.*

L'anno duemilaventisei il giorno tre del mese di marzo alle ore 16:30 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Lentini Giovanni	Sindaco	X	
Palermo Mariano	Assessore	X	
Ingrasciotta Salvatore	Assessore		X
Ventimiglia Rosalia	Assessore	X	
Brillo Davide	Assessore	X	
Rubbino Monia	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del Segretario Comunale Mariagiovanna Micalizzi
Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata:

Visti:

- ✓ gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del Direttore Generale;
- ✓ il vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- ✓ l'art. 140, comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 che dispone "*Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ";
- ✓ l'art. 191, comma 3, e l'art. 194 comma 1 lett. e) del T.U.E.L., Decreto Legislativo n. 267/2000, che dispongono che "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*";

Premesso che:

- Il territorio della Regione Siciliana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche relative alle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l'altro, la mancata ricarica delle falde acquifere delle sorgenti idriche;
- Fin dal febbraio del 2024, l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attivo presso l'Autorità di Bacino del distretto della Sicilia, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per tutto il territorio regionale;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 09.04.2024 sono state attivate le procedure inerenti le attività per fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico, agricolo e zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit nel territorio della Regione Siciliana;
- La situazione emergenziale in atto non accenna a migliorare a causa della persistente mancanza delle piogge e le riserve idropotabili e quelle irrigue residue sono a rischio di esaurimento (Cit. grave problematica diga Garcia);
- La situazione venutesi a creare si connota ormai come grave emergenza, non più superabile dalle sole strutture competenti in via ordinaria ed è inquadrata, pertanto, come attività straordinaria contingibile e urgente di protezione civile;
- L'erogazione dell'acqua potabile agli utenti fruitori del servizio acquedotto nell'abitato di Castelvetrano è ormai al limite, pertanto, non si riescono, a causa di un minore quantitativo emunto nelle vasche di accumulo, approvvigionare gli utenti più lontani dai serbatoi generali di via Mascagni o quelli siti nelle zone sfavorevoli;
- In data 07.01.2026 è stata rilevata una scarsissima presenza di acqua nei serbatoi di distribuzione e dalle verifiche presso le fonti di captazione site in c.da Airone Staglio si è potuto accertare alcuni pozzi in stato di fermo per guasto causato da sovratensione di origine atmosferica (impianti di captazione denominati Ingrasciotta, Agate e La Cascia);
- In data 24.01.2026 è stato, altresì, rilevato il fermo per guasto del pozzo denominato Ottoveggio;
- ✓ la drastica diminuzione nel periodo del prezioso liquido nei serbatoi generali di distribuzione di via Mascagni, dovuta al fermo dei pozzi di cui trattasi, e la situazione aggravata ancor più dal fatto che Siciliacque s.p.a. ha ridotto per alcuni giorni, per decisione della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, la portata idrica ai serbatoi del 30%, ha portato a diramare un avviso cittadinanza da parte del Sindaco relativo alla variazione dei turni nella distribuzione consentendo le manovre a giorni alterni nelle due zone "A (centro)" e "B (periferia)", anziché giornaliere;
- ✓ in conseguenza di quanto sopra il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente", ha redatto due distinti verbali di somma urgenza, rispettivamente in data 07 e 24 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, ed allegati alla presente quale parti integranti, dal quale emergono le situazioni che si sono riscontrate, vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari a rimuovere le gravi criticità comportanti problematiche igienico sanitarie e con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa "Crescente Domenico s.r.l." con sede legale in Castelvetrano, SS115 Km. 74,00, P.iva 01905210819;
- ✓ i tecnici comunali Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, hanno compilato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 comma 4 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. una perizia giustificativa, costituita da relazione tecnica e computo metrico estimativo, delle prestazioni richieste, allegata alla presente quale parte integrante e nella quale è contenuto il dettaglio delle operatività che si sono rese necessarie e che ancora sono in corso, secondo il quadro economico di spesa che si riporta di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
Importo Lavori al lordo compreso Oneri per la Sicurezza			**€**	**124.994,32**
A detrarre il ribasso d'asta del 20%	€	24.998,86		
Importo Lavori al netto compreso Oneri per la Sicurezza	€	99.995,46	**€**	**99.995,46**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori (22%) sui lavori	€	21.999,00		
Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori)	€	1.999,91		
Diritti Enti terzi - ANAC	€	40,00		
Spese E-Distribuzione	€	2.000,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	26.038,91	**€**	**26.038,91**
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€**	**126.034,37**

Considerato che è necessario regolarizzare i lavori svolti e ancora in fase di esecuzione sulla base dei verbali di somma urgenza redatto provvedendo alla copertura della spesa ed all'approvazione degli interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023;

Preso atto che:

- ✓ per gli interventi di somma urgenza di cui trattasi occorre sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità di cui alla perizia giustificativa sopra richiamata;
- ✓ relativamente agli interventi emergenziali riportati nei verbali di somma urgenza e dettagliati nella perizia giustificativa delle prestazioni, la cui quantificazione di € 126.034,37 viene riportata nel relativo quadro economico, gli stessi trovano copertura come nel seguito:
  - ➢ in quanto a € 50.000,00 al codice 9.4.1.103 - capitolo 8150.1 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;
  - ➢ In quanto a € 76.034,37 al codice 9.4.1.103 - al capitolo 8150.21 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;

Ritenuto di condividere le motivazioni che hanno fatto scaturire i procedimenti di somma urgenza in argomento;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte di:

1. di **PRENDERE ATTO** dei verbali di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, rispettivamente in data 7 e 24 gennaio 2026, dal Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete e Ambiente", Dott. Vincenzo Caime, a seguito dello stato contemporaneo di fermo degli impianti di captazione denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio, con i quali sono state affidate le operatività di somma urgenza, indispensabili per contrastare gli effetti sulla collettività della drastica diminuzione nelle vasche di distribuzione dell'acquedotto comunale di acqua potabile.

2. di **APPROVARE** in linea amministrativa la perizia giustificativa, dell'importo di complessivi € 126.034,37, allegata alla presente deliberazione, redatta dai tecnici comunali Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, relativamente ai lavori di somma urgenza affidati come di seguito quantificati e risultanti dal seguente quadro economico di spesa di cui in premessa.

3. di **DARE ATTO** che tali interventi trovano copertura:
   - ➢ in quanto a € 50.000,00 al codice 9.4.1.103 - capitolo 8150.1 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;
   - ➢ In quanto a € 76.034,37 al codice 9.4.1.103 - al capitolo 8150.21 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;

4. di **DARE MANDATO** al Responsabile della V Direzione di procedere con la prosecuzione degli interventi di somma urgenza, così come evidenziati nella perizia giustificativa.

5. di **SOTTOPORRE** al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, c. 3 del T.U.E.L., D.lgs n. 267/2000, il riconoscimento della spesa di cui al quadro economico riportato al punto 2) della presente.

6. di **DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

7. di **ATTESTARE** la correttezza dell'azione amministrativa.

8. di **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Mariano Palermo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariagiovanna Micalizzi

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, lì 03/03/2026 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mariagiovanna Micalizzi	Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Il Messo comunale Castelvetrano, lì_____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE V
Servizi a rete ed Ambiente

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. attivate a seguito dell'improvviso stato di fermo dei pozzi artesiani denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
Il 03/03/2026

con deliberazione n. 48

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

- ❑
- ❑ SI

Lì _____

L'ASSESSORE RELATORE
Avv. Davide Brillo

_____

Lì 26/02/2026

L'UFFICIO PROPONENTE
Dott. Vincenzo Caime

F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

____Favorevole_____

Data 26/02/2026 IL RESPONSABILE

F.to Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

_____Favorevole_____

_____

Data 02/03/2026 IL RESPONSABILE

F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. 126.034,37

AL CAP. 8150.1 IPR N. 6
CAP.8150.21 N 7

Data, 02/03/2026

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Manzo M.

II Responsabile della V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente”

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

Visti:

- gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del Direttore Generale;
- il vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- l’art. 140, comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 che dispone “*Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ”;
- l’art. 191, comma 3, e l'art. 194 comma 1 lett. e) del T.U.E.L., Decreto Legislativo n. 267/2000, che dispongono che “*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*”;

Premesso che:

- Il territorio della Regione Siciliana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche relative alle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l’altro, la mancata ricarica delle falde acquifere delle sorgenti idriche;
- Fin dal febbraio del 2024, l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attivo presso l’Autorità di Bacino del distretto della Sicilia, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per tutto il territorio regionale;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 09.04.2024 sono state attivate le procedure inerenti le attività per fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico, agricolo e zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit nel territorio della Regione Siciliana;
- La situazione emergenziale in atto non accenna a migliorare a causa della persistente mancanza delle piogge e le riserve idropotabili e quelle irrigue residue sono a rischio di esaurimento (Cit. grave problematica diga Garcia);
- La situazione venutesi a creare si connota ormai come grave emergenza, non più superabile dalle sole strutture competenti in via ordinaria ed è inquadrata, pertanto, come attività straordinaria contingibile e urgente di protezione civile;
- L’erogazione dell’acqua potabile agli utenti fruitori del servizio acquedotto nell’abitato di Castelvetrano è ormai al limite, pertanto, non si riescono, a causa di un minore quantitativo emunto nelle vasche di accumulo, approvvigionare gli utenti più lontani dai serbatoi generali di via Mascagni o quelli siti nelle zone sfavorevoli;
- In data 07.01.2026 è stata rilevata una scarsissima presenza di acqua nei serbatoi di distribuzione e dalle verifiche presso le fonti di captazione site in c.da Airone Staglio si è potuto accertare alcuni pozzi in stato di fermo per guasto causato da sovratensione di origine atmosferica (impianti di captazione denominati Ingrasciotta, Agate e La Cascia);
- In data 24.01.2026 è stato, altresì, rilevato il fermo per guasto del pozzo denominato Ottoveggio;
- la drastica diminuzione nel periodo del prezioso liquido nei serbatoi generali di distribuzione di via Mascagni, dovuta al fermo dei pozzi di cui trattasi, e la situazione aggravata ancor più dal fatto che Siciliacque s.p.a. ha ridotto per alcuni giorni, per decisione della cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, la portata idrica ai serbatoi del 30%, ha portato a diramare un avviso cittadinanza da parte del Sindaco relativo alla variazione dei turni nella distribuzione consentendo le manovre a giorni alterni nelle due zone “A (centro)” e “B (periferia)”, anziché giornaliere;
- in conseguenza di quanto sopra il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente”, ha redatto due distinti verbali di somma urgenza, rispettivamente in data 07 e 24 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs n. 36/2023, ed allegati alla presente quale parti integranti, dal quale emergono le situazioni che si sono riscontrate, vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari a rimuovere le gravi criticità comportanti problematiche igienico sanitarie e con il quale sono stati affidati i lavori all’impresa “Crescente Domenico s.r.l.” con sede legale in Castelvetrano, SS115 Km. 74,00, P.iva 01905210819;
- i tecnici comunali Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, hanno compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 comma 4 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. una perizia giustificativa, costituita da relazione tecnica e computo metrico estimativo, delle prestazioni richieste, allegata alla presente quale parte integrante e nella quale è contenuto il dettaglio delle operatività che si sono rese necessarie e che ancora sono in corso, secondo il quadro economico di spesa che si riporta di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
Importo Lavori al lordo compreso Oneri per la Sicurezza			**€**	**124.994,32**
A detrarre il ribasso d'asta del 20%	€	24.998,86		
Importo Lavori al netto compreso Oneri per la Sicurezza	€	99.995,46	**€**	**99.995,46**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori (22%) sui lavori	€	21.999,00		
Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori)	€	1.999,91		
Diritti Enti terzi - ANAC	€	40,00		
Spese E-Distribuzione	€	2.000,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	26.038,91	**€**	**26.038,91**
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€**	**126.034,37**

Considerato che è necessario regolarizzare i lavori svolti e ancora in fase di esecuzione sulla base dei verbali di somma urgenza redatto provvedendo alla copertura della spesa ed all'approvazione degli interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023;

Preso atto che:

- per gli interventi di somma urgenza di cui trattasi occorre sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità di cui alla perizia giustificativa sopra richiamata;
- relativamente agli interventi emergenziali riportati nei verbali di somma urgenza e dettagliati nella perizia giustificativa delle prestazioni, la cui quantificazione di € 126.034,37 viene riportata nel relativo quadro economico, gli stessi trovano copertura come nel seguito:
  - in quanto a € 50.000,00 al codice 9.4.1.103 - capitolo 8150.1 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;
  - In quanto a € 76.034,37 al codice 9.4.1.103 - al capitolo 8150.21 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;

Ritenuto di condividere le motivazioni che hanno fatto scaturire i procedimenti di somma urgenza in argomento;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte di:

1. di **PRENDERE ATTO** dei verbali di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, rispettivamente in data 7 e 24 gennaio 2026, dal Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete e Ambiente", Dott. Vincenzo Caime, a seguito dello stato contemporaneo di fermo degli impianti di captazione denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio, con i quali sono state affidate le operatività di somma urgenza, indispensabili per contrastare gli effetti sulla collettività della drastica diminuzione nelle vasche di distribuzione dell'acquedotto comunale di acqua potabile.

2. di **APPROVARE** in linea amministrativa la perizia giustificativa, dell'importo di complessivi € 126.034,37, allegata alla presente deliberazione, redatta dai tecnici comunali Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, relativamente ai lavori di somma urgenza affidati come di seguito quantificati e risultanti dal seguente quadro economico di spesa di cui in premessa.

3. di **DARE ATTO** che tali interventi trovano copertura:
   - in quanto a € 50.000,00 al codice 9.4.1.103 - capitolo 8150.1 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;
   - In quanto a € 76.034,37 al codice 9.4.1.103 - al capitolo 8150.21 del bilancio di previsione 2026/2028 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2026;

4. di **DARE MANDATO** al Responsabile della V Direzione di procedere con la prosecuzione degli interventi di somma urgenza, così come evidenziati nella perizia giustificativa.

5. di **SOTTOPORRE** al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, c. 3 del T.U.E.L., D.lgs n. 267/2000, il riconoscimento della spesa di cui al quadro economico riportato al punto 2) della presente.

6. di **DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

7. di **ATTESTARE** la correttezza dell'azione amministrativa.

8. di **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/1991.

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE
Dott. Vincenzo Caime

F.to Vincenzo Caime

CITTÀ DI CASTELVETRANO
SELINUNTE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ingrasciotta, Agate e La Cascia.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.lgs 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii.)

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 07 (sette) del mese di gennaio in Castelvetrano.

Premesso che:

- Il territorio della Regione Siciliana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche relative alle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l'altro, presumibilmente la mancata ricarica delle falde acquifere delle sorgenti idriche;
- Fin dal febbraio del 2024, l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attivo presso l'Autorità di Bacino del distretto della Sicilia, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per tutto il territorio regionale;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 09.04.2024 sono state attivate le procedure inerenti le attività per fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico, agricolo e zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit nel territorio della Regione Siciliana;
- La situazione emergenziale in atto non accenna a migliorare a causa della persistente mancanza delle piogge e le riserve idropotabili e quelle irrigue residue sono a rischio di esaurimento (Cit. grave problematica diga Garcia);
- La situazione venutesi a creare si connota ormai come grave emergenza, non più superabile dalle sole strutture competenti in via ordinaria ed è inquadrata, pertanto, come attività straordinaria contingibile e urgente di protezione civile;
- L'erogazione dell'acqua potabile agli utenti fruitori del servizio acquedotto nell'abitato di Castelvetrano è ormai al limite, pertanto, non si riescono, a causa di un minore quantitativo emunto nelle vasche di accumulo, approvvigionare gli utenti più lontani dai serbatoi generali di via Mascagni o quelli siti nelle zone sfavorevoli;
- In data odierna 07.01.2026 è stata rilevata una scarsissima presenza di acqua nei serbatoi di distribuzione e dalle verifiche presso le fonti di captazione site in c.da Airone Staglio si è

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

potuto accertare che gli impianti di captazione dell'acqua potabile, alimentati dal punto di vista elettrico dalla cabina MT/bt Ingrasciotta, sono in stato di fermo;

- Prove strumentali hanno permesso di rilevare che la parte elettrica delle elettropompe a servizio dei pozzi denominati "Ingrasciotta" e "Agate" è in completo corto circuito, causato presumibilmente da una forte sovratensione di origine atmosferica nelle linee MT, pertanto, è necessario procedere con lo smontaggio delle colonne e delle linee di alimentazione dei sistemi (accertamento dei guasti e loro risoluzione);
- La situazione è aggravata ancor più dal fatto che la società Siciliacque s.p.a. già da qualche giorno ha ridotto, per decisione della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, la portata idrica ai serbatoi del 30% e, altresì, che il pozzo La Cascia sito nel territorio di Partanna è in stato di fermo da circa 15 giorni (non si è potuto operare per mancanza di risorse finanziarie disponibili relative al PEG dell'anno appena trascorso 2025);

Dato Atto che:

- alla luce della drastica diminuzione della portata di acqua nei serbatoi generali è stato diramato un avviso alla cittadinanza da parte del Sindaco relativo alla variazione dei turni nella distribuzione consentendo le manovre a giorni alterni nelle due zone "A (centro)" e "B (periferia)" anziché giornaliere;
- è urgente ed indifferibile procedere nella riattivazione dei tre impianti di captazione denominati "Ingrasciotta", "Agate" e "La Cascia" al fine di ripristinare l'originario equilibrio ormai perso nella distribuzione di acqua potabile a tutta la città;

Considerato che la mancanza della distribuzione di acqua potabile a tutta la città è movente di problemi di natura igienico sanitaria e costituisce grave pregiudizio per la salute pubblica;

Riconosciute le criticità in atto riscontrate e le circostanze di "somma urgenza", ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. e la necessità di scongiurare pericolo di natura igienico sanitaria alla collettività, nonché danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ravvisato che il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza di intervenire, specie per evitare problematiche igienico sanitarie, e che non è possibile allo stato far fronte agli interventi in oggetto, per i motivi suesposti di urgenza ed indifferibilità, seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di aggiudicazione degli appalti in genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate;

Ravvisato che ricorrono le condizioni secondo le quali le prestazioni afferenti i lavori necessari riguardano oggetto e materia di particolare complessità e specificità e ricorrendo la necessita di utilizzare l'apporto di competenze altamente specializzate;

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

Dovendo, pertanto, procedere necessariamente con urgenza all'esecuzione degli interventi di cui trattasi è stata interpellata per le vie brevi (oggi stesso) la ditta "Crescente Domenico s.r.l." con sede in Castelvetrano (TP), SS 115 Km. 74 sn, codice fiscale e partita iva 01905210819, che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l'Ente, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione della risoluzione dei citati gravissimi guasti.

Pertanto, in virtù di quanto sopra, il Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" e RUP del Procedimento

DICHIARA

Che i lavori indicati in oggetto, finalizzati al ripristino delle condizioni di equilibrio nella distribuzione dell'acqua potabile agli utenti fruitori del servizio acquedotto della città, a salvaguardia della salute pubblica, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

AFFIDA E CONSEGNA

I suddetti lavori alla ditta "Crescente Domenico s.r.l." con sede in Castelvetrano (TP), SS 115 Km. 74 sn, codice fiscale e partita iva 01905210819, che con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta garantendo l'immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile

ORDINA

l'immediata esecuzione degli interventi in oggetto dando atto che:

1) i lavori saranno condotti dal personale della V Direzione e nel merito dal Geom. Giuseppe Aggiato che assume l'incarico di Direttore dei Lavori;
2) gli stessi a causa della loro natura e dell'impossibilità di accertarne la natura e la specificità non risultano preventivamente quantificabili;
3) I prezzi da adottare saranno quelli desunti dal prezzario unico vigente Regionale per i lavori pubblici in Sicilia e risultanti eventualmente da analisi sulla base di prezzi di mercato utilizzati negli appalti di manutenzione pregresse;
4) La ditta incaricata, nella persona del Direttore Tecnico, Sig. Crescente Domenico, dichiara sarà obbligata a eseguire sin da adesso, ossia dal 07.01.2026, i lavori ordinari e ulteriormente delucidati dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Aggiato;

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

5) Il Direttore dei Lavori, nominato con il presente verbale è incaricato, ai sensi del comma 3 dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, a compilare entro 10 giorni dalla data del presente verbale una perizia giustificativa delle prestazioni richieste e di definire consensualmente con l'affidatario il corrispettivo delle prestazioni ordinate (N.B. in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione dei lavori sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento ridotti del 20%).
   La perizia giustificativa delle prestazioni sarà allegata al presente verbale per la copertura della spesa.

APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori,
L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla stazione appaltante il Piano Operativo della Sicurezza redatto in conformità con l'allegato XV punto 3. del D.lgs n. 81/08.

Il RUP e Responsabile della V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente
f.to Dott. Vincenzo Caime

Per accettazione
Il Direttore dei lavori nominato
f.to Geom. Giuseppe Aggiato

Per accettazione
L'Impresa
f.to Sig. Domenico Crescente

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio.-

R.U.P.: Dott. Vincenzo Caime

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Aggiato

Affidatario: **"Crescente Domenico S.r.l.**", con sede legale in Castelvetrano S.S. 115 Km. 74,00, P. IVA 01905210819.-

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

TAV. 1	RELAZIONE TECNICA

Castelvetrano, li 20.02.2026

Il R.U.P.
f.to Dott. Vincenzo Caime

Il Direttore dei Lavori
f.to (Geom. Giuseppe Aggiato)

Oggetto:	Lavori di somma urgenza per la riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio.
R.U.P.	Dott. Vincenzo Caime
Direttore dei Lavori	Geom. Giuseppe Aggiato
Affidatario	Crescente Domenico s.r.l. con sede legale in Castelvetrano SS. 115 Km. 74,00, P.iva 01905210819

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
RELAZIONE TECNICA
(Art. 140 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

PREMESSO che:

- Giorno 7.01.2026, il sottoscritto Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente", nominato con Determinazione del Sindaco n. 108 del 18/12/2026 ha certificato la necessità di procedere con l'affidamento di un intervento per la riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ingrasciotta, Agate e La Cascia;
- Nel merito, riconoscendo le criticità riscontrate derivanti dalla mancanza di acqua moventi di problematiche di natura igienico sanitaria, sono stati redatti due distinti verbali di somma urgenza, rispettivamente in data 07 e 24 gennaio 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- Nell'ambito del procedimento di somma urgenza gli interventi risolutori della grave criticità sono stati affidati alla società "Crescente Domenico s.r.l." con sede legale in Castelvetrano SS. 115 Km. 74,00, P.iva 01905210819;
- Con i verbali di somma urgenza è stato ordinato al Geom. Giuseppe Aggiato, dipendente in forza alla V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" di assumere l'incarico di direttore dei lavori;
- I verbali di somma urgenza sono stati pubblicati nell'albo pretorio online del Comune di Castelvetrano e nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti" del portale dell'Ente;

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DALL'AFFIDATARIO:

Cronistoria dei lavori eseguiti all'impianto di captazione acqua potabile denominato La Cascia (verbale di somma urgenza n. 1 del 7.01.2026):

07/01/2026 Si procede con il decespugliamento dell'ingresso locale pompe e zona sezionatore palo.
Si procede ancora nella sostituzione dell'interruttore AUTOM x 160 4P 18 KA 160A Sganc TM – HDA 161L arrivo linea su palo esterno. Si procede nella realizzazione dell'impianto elettrico locale quadro pompa.

09/01/2026 Si procede nel riarmo della linea elettrica ed assistenza Enel. Verifica quadro elettrico avviamento pompa guasto.

10/01/2026 Si procede nella riparazione del quadro di avviamento statorico, nella sostituzione dei contattori, relè termici, relè controllo fasi, sezionatore porta quadro con portafusibile, fusibili, voltimetro, contatti ausiliari, cavi elettrici di cablaggio compreso accessori.
Fornitura e collocazione batteria di condonsatori da 5 Kva in sostituzione alla precedente guasta causa scarica elettrica.
Si procede all'attivazione del pozzo artesiano.

<u>Cronistoria dei lavori eseguiti all'impianto di acqua potabile denominato Ottoveggio (verbale di somma urgenza n. 2 del 24/02/2026):</u>

24/02/2026 E' stata contattata la ditta Crescente Domenico s.r.l. per ripristinare le condizioni ex ante del fermo del pozzo Ottoveggio 1.
Viene contattato il gestore della rete elettrica che prontamente invia i tecnici per effettuare il distacco delle linea MT in modo tale da potere operare in sicurezza (vedi piano di lavoro n. 001561).
Si provvede a un controllo accurato dei cavi elettrici del tipo 3x1x120 mmq + 1 x 50 mmq in alluminio, totalmente folgorati e ammalorati appena sopra l'uscita del cavidotto dal terreno in prossimità del palo porta TR.
Si rileva una presenza massiva di roditori annidati nel cavidotto della linea principale ed in prossimità del vano contatore.
I tecnici di e-distribuzione si adoperano alla sostituzione della base e la ditta provvede alla rialimentazione provvisoria con cavi in gomma H07RN-F da 120 mmq posati a vista nel terreno (intervento provvisorio per rialimentare il pozzo e dare acqua urgentemente alla rete).
Viene attivato un servizio di vigilanza per scongiurare furti che possa arrecare disservizi ulteriori.

26/01/2026 viene ordinato il cavo elettrico con consegna urgente che viene programmata per il 28.01.2026.

29/01/2029 si iniziano i lavori di scavo per sostituire il cavidotto e la linea elettrica interrata danneggiata.
Viene posato all'interno del cavidotto il nuovo conduttore in gomma FG16R16 3x1x95 mmq in rame (cu) + 1 x 25 mmq in reme (Cu).
Si provvede ad effettuare i collegamenti, a verificare il corretto senso di rotazione sequenza fasi e l'assorbimento elettrico.
Si provvede alla pulizia dei locali e alla riattivazione dei pozzi Ottoveggio in via definitiva.

Cronistoria dei lavori eseguiti agli impianti di acqua potabile denominati Ingrasciotta e Agate (verbale di somma urgenza n. 1 del 7.01.2026):

07/01/2026: da una prima visita ispettiva sugli impianti viene riscontrata la mancanza di energia elettrica ai carichi elettrici. Viene controllata la cabina di trasformazione MT/bt, l'interruttore di manovra magnetotermico da 630 A isolato in aria a protezione del trasformatore. Viene individuato un fusibile guasto e un forte odore di ozono.
L'intervento del fusibile nello scomparto MT (20KV) indica un guasto (cortocircuito o sovraccarico) nel ramo protetto, causando solitamente l'apertura automatica del sezionatore di manovra.
E' stato isolato lo scomparto dalla rete, sono stati verificati le cause (terminali danneggiati, guasto interno) e sostituiti tutti i fusibili per evitare squilibri di fase.
E' stata ripristinata la sicurezza della cabina staccando l'interruttore in bassa tensione posizionato in OFF; sono state riscontrate delle scariche elettriche all'interno dello scomparto di media tensione che indicano un degrado dell'isolamento causato verosimilmente da rigidità dielettrica del materiale isolante.
Si decide di sganciare, al fine di evitare guasti irreparabili, l'interruttore di media tensione e contattare il gestore della rete E-Distribuzione s.p.a. per mettere in sicurezza la linea ed effettuare un controllo dei terminali anche sul lato del distributore.
Sono state avvertire anche scariche elettriche negli scomparti di E-Distribuzione come anche odore di ozono.

08/01/2026 E' stata aperta la segnalazione ad E-Distribuzione e date le condizioni meteo avverse si preferisce non intervenire

09/01/2026 Viene messa in sicurezza la linea e consegnata da E-Distribuzione al referente della società Crescente Domenico s.r.l. (riferimento piano di lavoro n. 00503 del 09.01.2026;

12/01/2026 Date le condizioni meteo avverse (forti piogge durante il periodo dal 09 al 11 gennaio) non è possibile intervenire sugli impianti per motivi anche di sicurezza.
Si esegue una verifica strumentale su tutti e tre i pozzi in stato di fermo Ingrasciotta 1 – Ingrasciotta 2 e Agate rilevando un basso isolamento della linea elettrica di alimentazione dei motori;

13/01/2026 Si procede nella sostituzione della terna di fruste MT in cabina che risultano notevolmente danneggiate anche sul lato distributore, Si attendono i tecnici di Enel per la sostituzione degli scomparti di loro pertinenza. Non appena è stato possibile si è proceduto con il confezionamento dei terminali MT lato utente con il collegamento dei nuovi cavi RG26H1M16 1x95 mmq in rame e si procede ad attivare la cabina di trasformazione.
Impossibilitati dalle condizioni meteo avverse si rimanda l'attività per motivi di sicurezza.

14/01/2026 Dal 14 al 16/01/2026 non si procede in alcuni intervento per condizioni meteo avverse, pertanto, per motivi di sicurezza;

17/01/2026 Si procede con l'estrazione della colonna e dell'elettropompa del pozzo Ingrasciotta 2

e dopo innumerevoli tentativi di sollevamento si rinuncia in quanto gli armamentari risultano incastrati nella camicia del pozzo. Si sospende l'attività per la forte pioggia e nel mentre si procede per la ricerca di un'autogrù con capacità di sollevamento superiore.

18/01/2026 Si rileva un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, pertanto, si inizia con l'estrazione della colonna di emungimento con i relativi corpi idraulici ed elettrici del pozzo Ingrasciotta 2. Si utilizza autogrù semovente. Si rileva che i cavi elettrici sono aggrovigliati alla colonna d'acqua incastrandosi nella camicia del pozzo.

19/01/2026 si continua con l'estrazione del pozzo Ingrasciotta 1 con notevole difficoltà. Si rileva che i componenti del sistema di captazione sono tutti ammalorati e causano, pertanto, rallentamento delle attività.

20/01/2026 Viene completata l'estrazione del pozzo Ingrasciotta 1. Si rileva che la componentistica elettrica che meccanica è non manutenibile.

21/01/2026 Nella considerazione che è stato complicatissimo estrarre gli armamentari del pozzo Ingrasciotta 1, viene effettuata una video ispezione della camicia in ferro. La stessa è risultata ammalorata e rivestiva causa per le difficoltà di estrazione della colonna.

22/01/2026 Si inizia l'estrazione della colonna di emungimento e dell'elettropompa del pozzo Agate.

23/01/2026 Si procede con il disassemblaggio dei corpi idraulici dai rispettivi motori elettrici. Gli stessi vengono lavati con acqua calda e disincrostati. Vengono inoltre pallettizzati e righettati per il trasporto.
Vengono eseguite ulteriori prove strumentali sui motori elettrici che risultano totalmente guasti e non recuperabili.
La parte idraulica risulta invece recuperabile anche se ammalorata e ostruita da detriti fangosi. Viene mandata in officina elettromeccanica per eseguire la necessaria revisione delle giranti interne.
Il cavo elettrico che collega il quadro al motore si rileva danneggiato in diversi punti e non più utilizzabile (l'isolamento in gomma è gravemente compromesso).
Vengono consegnate in officina elettromeccanica di Palermo i corpi idraulici dei pozzi per eseguire le dovute riparazioni.

26/01/2026 Si procede per il reperimento dei materiali per le lavorazioni necessarie alla riattivazione dei pozzi (Colonna in Upvc, fusibili, camicia in Pvc e cavi elettrici).
Giova significare che diversi fornitori non hanno data immediata disponibilità date le quantità importanti di cavi elettrici in gomma H07RN – F 1x50 e 4 x25 mmq.

27/01/2026 Si procede con la pulizia dell'area del pozzo Agate. E' stato necessario l'intervento di un miniescavatore per la movimentazione del terreno vegetale accumulato attorno al muro perimetrale, sia interno che esterno.
Si procede alla riparazione del cancello di ingresso.
Si rileva che la parte idraulica dell'elettropompa del pozzo Ingrasciotta 1 risulta irreparabile (viene ordinata sia la parte idraulica che il motore).

03/02/2026 vengono effettuate le opere di manutenzione ordinaria nei due pozzi Ingrasciotta 1 e 2 con sistemi jetting ad alta pressione. Viene installata la colonna da 2" e si immette aria 300/400 bar continua per pulizia. Si rileva notevole quantità di materiali e detriti espulsi dai due pozzi fino alla completa pulizia.

04/02/2026 Viene consegnato all'affidatario il nuovo motore e la relativa parte idraulica del pozzo Ingrasciotta 1 e nella stessa giornata viene, altresì, consegnata la colonna in Upvc da 3" con attacco inferiore e superiore in acciaio inox. Viene ancora approvvigionato il cavo H07RN-F 4 x 25 idoneo per il pozzo Ingrasciotta 1. Viene approvvigionata anche la camicia in PVC Dn 200 per lo stesso pozzo.

05/02/2026 Non si lavora per maltempo.

06/02/2026 Si procede nell'inserimento della nuova camicia nel pozzo Ingrasciotta 1 e inserito pietrisco calcareo con pezzature da 1,5 mm tra la vecchia camicia e la nuova camicia.
Si procede all'installazione della colonna, della elettropompa e del cavo elettrico. Si procede con la messa in opera di raccorderia provvisoria.

07/02/2026 Viene attivato il pozzo Ingrasciotta 1 e si procede a fare spurgare l'acqua dalla falda.

09/02/2026 Si procede nella costruzione e nell'assemblaggio di nuovo collettore in uscita al pozzo Ingrasciotta 1 inserendo una nuova valvola Dn100, una valvola di non ritorno Dn 100, un contatore volumetrico Dn 100, un attacco autobotte completo di valvola a ghigliottina da 3", manometri per taratura rubinetti ed il sistema di monitoraggio a pressione atmosferica con relativo manometro.

10/02/2026 Si procede nell'installazione di tutte le componenti precedentemente assemblate nell'impianto di captazione Ingrasciotta 1.
Viene rimandata l'attivazione del pozzo per mancanza di energia elettrica in quanto E' Distribuzione aveva programmato un'attività di cui in precedenza aveva inviato Pec alla V Direzione.
Alle ore 17:00 si procede con l'attivazione del pozzo e con la messa in rete dell'acqua.

11/02/2026 Vengono consegnate all'affidatario le parti idrauliche revisionate da officina specializzata di Palermo per il cablaggio dei pozzi Ingrasciotta 2 e Agate (si attende la consegna del cavo per il pozzo Agate).

Dal 12/02/2026 al 20/02/2026 non si eseguono operatività ai sistemi oggetto della somma urgenza, in quanto si rimaneva in attesa del cavo elettrico di allocare al pozzo Agate.

Restano da ultimare le operatività riconducibili alla riattivazione del pozzo Agate e al solo smontaggio e sistemazione del quadro del pozzo Ottoveggio 2 che nel mentre in data 20.02.2026 è stato interessato da un'altra sovratensione di origina atmosferica (fulmine).

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE EMERGENZIALE:

La causa è attribuibile a sovratensioni di origine atmosferica che hanno provocato il danneggiamento degli impianti elettrici, sia di media che di bassa tensione, ivi compreso i carichi elettrici, costituenti dai motori delle elettropompe, posti all'interno dei perfori relativi agli impianti Ingrasciotta e Agate.

NECESSITA' DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA:

Le criticità gravissime riscontrate hanno denotato l'urgenza di intervenire per ripristinare le

condizioni ex ante al fine di evitare problematiche igieniche sanitarie.
La motivazione del ricorso alla somma urgenza è inoltre giustificata nell'evitare di seguire tempi lunghi per la redazione della complessa progettazione e per la gara di appalto assolutamente non compatibili con le esigenze evidenziate.
Con l'attivazione tempestiva del pozzo La Cascia nel territorio di Partanna è stato permesso di addurre alle vasche di distribuzione circa 14 litri di acqua al secondo migliorando anche se di poco la situazione emergenziale che nel periodo è stato interessato anche da un minore apporto di acqua del 30% da parte della società Siciliacque s.p.a.

COMPUTO METRICO DI PERIZIA

Si rimanda alla contabilità riportata nel computo metrico di perizia sottoscritto dall'impresa per condivisione dell'importo offerto sui lavori computati.
L'importo delle lavorazioni eseguite dalla ditta Crescente Domenico s.r.l. ammonta complessivamente a **€ 99.995,46** oltre iva al 22%.
La spesa totale per il procedimento di somma urgenza di cui trattasi è pari a € 126.034,37.
come desunto dal quadro economico di spesa in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO				
Importo Lavori al lordo compreso Oneri per la Sicurezza			**€**	**124.994,32**
A detrarre il ribasso d'asta del 20%	€	24.998,86		
Importo Lavori al netto compreso Oneri per la Sicurezza	€	99.995,46	**€**	**99.995,46**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA sui lavori (22%) sui lavori	€	21.999,00		
Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori)	€	1.999,91		
Diritti Enti terzi - ANAC	€	40,00		
Spese E-Distribuzione	€	2.000,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	26.038,91	**€**	**26.038,91**
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO			**€**	**126.034,37**

Lo scrivente dichiara tale spesa congrua in relazione alla tipologia ed entità dei lavori eseguiti, anche in considerazione della tempestività dell'azione da parte della ditta incaricata.
La presente perizia è stata redatta oltre i termini dettati dal comma 4 dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023 in quanto, data la complessità dei lavori non è stato possibile provvedere anticipatamente all'acquisizione dei prezzi delle varie operatività che nel corso del tempo sono state pianificate a seconda dell'accertamento dei guasti sugli armamentari.
La stessa è composta anche dal computo estimativo a firma del direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Aggiato e risulta utile per la predisposizione dei provvedimenti conseguenziali finalizzati alla copertura della spesa e l'approvazione dei lavori nei termini di legge.

OSSERVAZIONI

Viene stralciata dalla presente perizia e quindi dall'attività di somma urgenza affidata alla ditta Crescente Domenico s.r.l. l'intervento di riattivazione relativo al pozzo Ingrasciotta 2 (si provvederà con altro affidamento ad altra ditta) in quanto l'acqua emunta dai pozzi ripristinati è bastevole a scongiurare l'emergenza idrica manifestatasi nel periodo interessato, pertanto, a scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla collettività.
Con l'effettuazione degli interventi riassunti nella cronistoria e tutti riportati nel computo metrico di perizia oltre alla risoluzione della grave criticità si raggiunge un altro importante risultato che è quello del risparmio energetico.
In appresso di relaziona in tal proposito.

SCELTA DEI SISTEMI ELETTROMECCANICI:

E' stata effettuata la scelta dei nuovi sistemi elettromeccanici in funzione delle portate ultime dei pozzi in funzione rilevate dal personale dell'ufficio acquedotto.
Lo studio effettuato ha permesso di scegliere la nuova elettropompa nei sistemi:

E6P35-6/15A parte idraulica

MAC 630/3B motore (HP 30 – Kw 22)

RISPARMIO ENERGETICO E DI SPESA

E' stato effettuato uno studio sui sistemi di captazione interessati dal presente procedimento di somma urgenza che ha portato alla scelta di effettuare un profondo revamping necessario per fare lavorare a regime, in funzione dei livelli di falda, l'elettropompa allocata all'interno del pozzo.
Per quanto attiene gli impianti di captazione denominati "Ingrasciotta 1" e "Agate" lo studio ha portato a individuare una elettropompa della potenza nominale di 30 HP (22 KW) anziché quella esistente da 50 HP (37 Kw).
La differenza di 15 Kw di potenza, per cadauno pozzo, porterà nell'arco dell'anno a ottenere notevoli risparmi economici esplicitati come in appresso:

Differenza di potenza = P 1 – P2 = 37 – 22 = 15 Kw.

Energia elettrica assorbita in 1 anno di esercizio = n. 2 x 15 KW x 24 ore x 365 gg. = 262.800,00 Kwh

Energia risparmiata tenendo conto del costo medio del chilowattora di 0,40 euro = 262.800,00 x € 0,40 = 105.120,00 euro

Il revamping del sistema relativo al solo pozzo Ingrasciotta 1 e del pozzo Agate determinerà, pertanto, una diminuzione dei costi di oltre **100.000,00 euro** che poi sono quelli relativi alle spese computate nella presente perizia giustificativa di somma urgenza.

Le verifiche del caso hanno portato ad accertare analoghi risparmi, non appena si interverrà con altra impresa, nei pozzi denominati Ingrasciotta 1 e Ottoveggio.

A breve, pertanto, in base annua si avranno risparmi in termini di costi per energia elettrica di circa **€ 200.000,00.**

Castelvetrano, lì 20/02/2026

Il Direttore dei lavori
f.to Geom. Giuseppe Aggiato

Il RUP e Responsabile della V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente
f.to Dott. Vincenzo Caime

CITTÀ DI CASTELVETRANO
SELINUNTE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONEORGANIZZATIVA
"Servizi a Rete ed Ambiente"

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ingrasciotta, Agate, La Cascia e Ottoveggio.-

R.U.P.: Dott. Vincenzo Caime

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Aggiato

Affidatario: **"Crescente Domenico S.r.l.**", con sede legale in Castelvetrano S.S. 115 Km. 74,00, P. IVA 01905210819.-

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

TAV. 2	COMPUTO METRICO

Castelvetrano, li 20.02.2026

Il R.U.P.
f.to Dott. Vincenzo Caime

Il Direttore dei Lavori
f.to (Geom. Giuseppe Aggiato)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
1 RU24_M3 - O.Q.	Operaio qualificato (2° livello). Dati riferiti al prezzario regionale sicilia anno 2024.- Intervento del 07.01.2026 - Per ricerca guasto cabina di trasformazione avente POD IT001E00245186, verifiche e prove strumentali		2,00			6,000	12,00		
	Pozzo La Cascia - per riarmo linea elettrica ed assistenza operatori Enel, verifica quadro e avviamento pompa. * (par.ug.=1*2)		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	h					20,00	27,78	555,60
2 RU24_M2 - O.S.	Operaio specializzato (3° livello). Dati riferiti al prezzario regionale sicilia anno 2024.- Intervento del 07.01.2026 - Per ricerca guasto cabina di trasformazione avente POD IT001E00245186, verifiche e prove strumentali		1,00			6,000	6,00		
	Intervento del 08.01.2026. Segnalazione gusato E-Distribuzione, attesa in sito e assistenza e supporto alla squadra di intervente Enel		1,00			4,000	4,00		
	Area pozzo agate - Per sistemazione cerniera porta in ferro del locale tecnico e sistemzaione del cancello scorrevole con sostituzione di ruote a cuscinetto e n. 4 rulli mm. 40x60.		2,00			4,000	8,00		
	Pozzo La Cascia - per riarmo linea elettrica ed assistenza operatori Enel, verifica quadro e avviamento pompa. *(H/peso=3+3)		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					24,00	29,94	718,56
3 RU24_M4 - O.C.	Operaio comune (1° livello). Dati riferiti al prezzario regionale sicilia anno 2024.- Intervento del 07.01.2026 - Per ricerca guasto cabina di trasformazione avente POD IT001E00245186, verifiche e prove strumentali		1,00			6,000	6,00		
	Intervento del 08.01.2026. Segnalazione gusato E-Distribuzione, attesa in sito e assistenza e supporto alla squadra di intervente Enel		1,00			4,000	4,00		
	Area pozzo Agate - Per discerbatura, pulizia all'interno del locale tecnico e raccolta rifiuti.		2,00			4,000	8,00		
	- Per pulizia e bonifica area pozzo La Cascia					6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					24,00	24,91	597,84
4 A.12	Fornitura e collocazione di fusibile 16A - 24 Kw. all'interno dei quadri elettrici attinenti i pozzi. Intervento del 07.01.2026 - Per ricerca guasto cabina di trasformazione avente POD IT001E00245186, verifiche e prove strumentali. Sostituzione di n. 5 fusibili						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	35,00	175,00
5 A.13	Fornitura e collocazione di fruste in cavo di media tensione RG26H1M16 1x95 adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Adatto per								
	A R I P O R T A R E								2´047,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´047,00
	tensio ... el prezzo l'assemblaggio, le giunzioni e tutto quanto altro occorre per portere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Intervento del 09.01.2026 per sotituzione cavo media tensione		3,00	6,50			19,50		
	SOMMANO...	m					19,50	125,00	2´437,50
6 A.14	Manutenzione, pulizia vani trasformatore, sistemazione impianto elettrico cabina e installazione quadro servizi cabina, alimentazione lato E-distribuzione, verifica, collaudo e tutto quanto altro occorre per portare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Intervento del 09.01.2026 - Sistemazione cabina e quadro servizi						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´750,00	1´750,00
7 A.15	Verifiche strumentali eseguite con adeguata attrezzatura e macchinari per i pozzi Ingrasciotta 1, 2 e Agate. Verifica delle tensione, dell'alimentazione dei motori e isolamento e tutto quanto altro occorrente. Intervento del 12.01.2026 - Verifiche strumentali ai pozzi Ingrasciotta 1, 2 e Agate.						3,00		
	SOMMANO...	a corpo					3,00	550,00	1´650,00
8 A.16	Trasferimento in loco di apparecchiature e macchinari per l'estrazione della colonna di emungimento del pozzo artesiano. Compreso il compenso per la realizzazione di piste e piazzo ... ferimento delle macchine, compresi gli eventuali movimenti di terra necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. - Interventi da eseguire presso i pozzi Ingrasciotta 2 e 1.						1,00		
	Intervento da eseguire pozzo Agate.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	2´250,00	4´500,00
9 A.01	Compenso per smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa all'interno della camicia di pozzo artesiano esistente, composta da canne da mt. 6.00 di tubazione Upvc da 5" posta a ... del cavo di alimentazione alla colonna, e quant'altro occorrente per dare il sistema completo a perfetta regola d'arte. - Per estrazione colonna pozzo Ingrasciotta 2.			150,00			150,00		
	- Per estrazione pozzo Agate.			150,00			150,00		
	- Per rimontaggio colonna di emungimento all'interno pozzo Agate			150,00			150,00		
	SOMMANO...	ml					450,00	13,50	6´075,00
10 A.02	Compenso per smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa all'interno della camicia di pozzo artesiano esistente, composta da canne da mt. 6.00 di tubazione flangiata in accia ... la bulloneria necessaria in acciaio inox e quant'altro occorrente per dare il sistema completo a perfetta regola d'arte. - Per estrazione colonna pozzo Ingrasciotta 1. - Per rimontaggio colonna pozzo Ingrasciotta 1.			140,00 140,00			140,00 140,00		
	SOMMANO...	ml					280,00	16,00	4´480,00
	A R I P O R T A R E								22´939,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22´939,50
11 A.03	Compenso per assemblaggio o disassemblaggio parte elettrica ed idraulica di elettropompa sommersa di qualsiasi tipo e potenza per impianto di captazione. E' compreso nel prezzo l'o ... re perfettamente funzionante l'unità tecnologica o verificabile, in caso di smontaggio, l'eventuale avaria al sistema. Per i pozzi Ingrasciotta 1, Agate e La Cascia						3,00		
	SOMMANO...	a corpo					3,00	300,00	900,00
12 A.17	Videoispezione con adeguata attrezzatura costituita da telecamera professionale e sonda per ogni tipo di applicazione verticale. - Per controllo visivo della camicia in ferro esistente dei pozzi Ingrasciotta 1 e 2.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	200,00	400,00
13 AT24 N5	Nolo di pala gommata - kw. 122 cv 166. Dati riferiti al prezzario regionale sicilia anno 2024. - Per pulizia area di pertinenza pozzo Agate					4,000	4,00		
	- Per pulizia e bonifica area pozzo La Cascia					6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					10,00	109,40	1´094,00
14 A.18	Compenso per lo spurgo del pozzo, a completamento delle operazioni di estrazione della colonna, eseguito con metodo ad aria compressa mediante compressore di portata adeguata o con ... ture di cantiere necessarie per lo spurgo del pozzo, compresa la smobilitazione delle stesse alla fine delle operazioni. - Per pulizia pozzi Ingrasciotta 1 e 2						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	1´500,00	3´000,00
15 SIC24_22.04 .09.004	Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, compreso le ... necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte. con diametro est. oltre mm 180 e fino a mm 200 e spessore mm 5-10 - Nuova camicia per il pozzo Ingrasciotta 1			150,00			150,00		
	SOMMANO...	m					150,00	61,32	9´198,00
16 SIC24_22.05 .01	Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro completo e funzionale a regola d'arte. - Ghiaietto da collocare tra la vecchia e la nuova camicia più nell'area antistante il pozzo Ingrasciotta 1 per livellamento terreno						10,00		
	SOMMANO...	m³					10,00	89,41	894,10
17 SIC24_22.04 .09.001	Fornitura e posa in opera della tubazione permanente realizzata in PVC atossico per alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale o giunzione a bicchiere, compreso le ... riali ed oneri necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte. con diametro est. fino a mm 140 e spessore mm 4-6 Per pozzo Ingrasciotta 1			141,00			141,00		
	A R I P O R T A R E						141,00		38´425,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						141,00		38´425,60
	SOMMANO...	m					141,00	34,74	4´898,34
18 A.20	Fornitura e posa in opera di cavo in gomma H07RN-F 4X25 mm. per uso interno resistente all'acqua quadripolare 4 poli CPR IMQ 0,6/1kV. - Per alimetazione blocco pompa-motore pozzo Ingrasciotta 1			140,00			140,00		
	- Per alimetazione blocco pompa-motore pozzo Agate			160,00			160,00		
	SOMMANO...	m					300,00	45,00	13´500,00
19 A.04	Esecuzione di giunzione dritta con il metodo a resina colata per collegamento linea elettrica costituita da cavo tripolare di qualsiasi tipo e sezione e cavi elettrici in neoprene ... rmato, resina, morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Per pozzo Ingrasciotta 1						2,00		
	- Per pozzo Agate						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	130,00	520,00
20 A.21	Fornitura e posa in opera di tubazione PE PN 6 DN 16 completo di di tee, manometro e valvola aria.- - Per pozzo Ingrasciotta 1			145,00			145,00		
	- Per pozzo Agate			160,00			160,00		
	SOMMANO...	m					305,00	3,25	991,25
21 A.05	Fornitura e collocazione dentro pozzo artesiano di motore sommerso tipo Caprari MAC 630/3B-8 - 30HP 22 KW. E' compreso nel prezzo l'onere per l'accoppiamento del corpo motore al co ... on nastro vulcanizzato e ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte. - Per pozzo Ingrasciotta 1						1,00		
	- Per pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	5´750,00	11´500,00
22 A.07	Fornitura e collocazione dentro pozzo artesiano di corpo pompa Caprari 6828210000 tipo E6P35-6/15A-W (parte idraulica). E' compreso nel prezzo l'onere per l'accoppiamento del corpo ... on nastro vulcanizzato e ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte. - Per pozzo Ingrasciotta 1						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	6´150,00	6´150,00
23 A.07.01	Fornitura e collocazione dentro pozzo artesiano di corpo pompa Caprari tipo E6P45-6/11I-V (parte idraulica). E' compreso nel prezzo l'onere per l'accoppiamento del corpo motore al ... on nastro vulcanizzato e ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte. - Per pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	6´350,00	6´350,00
24	Fornitura e collocazione di batteria di condensatori da 10								
	A R I P O R T A R E								82´335,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82´335,19
A.22	Kvar da posizionare all'interno del quadro elettrico attinente i pozzi di emungimento, completo di morsetteria, portafusibili, cavi elettrici e quant'altro occorre per portare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte-								
	- Per pozzo Ingrasciotta 1						1,00		
	- Per pozzo Agate						1,00		
	- Per pozzo La Cascia						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	550,00	1´650,00
25 A.23	Fornitura e collocazione di relè monitoraggio fase rs pro da posizionare all'interno del quadro elettrico attinente i pozzi di emungimento e quant'altro occorre per portare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte-								
	- Per pozzo Ingrasciotta 1						1,00		
	- Per pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	250,00	500,00
26 SIC24_13.02 .04.004	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm								
	- Per pozzo Ingrasciotta 1. Ripristino condotta in uscita.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	727,05	727,05
27 SIC24_13.02 .05.004	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 25; scartamento serie 15 di ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm								
	- Per pozzo Ingrasciotta 1. Ripristino collettore condotta.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´044,24	1´044,24
28 A.11	Pulizia e revisione misuratore idrico, realizzazione di n. 2 pezzi speciali in acciaio da 4", attacco manometro, rubinetto di presa, realizzazione attacco per autobotte da 3", flan ... taffe a culla di sostegno al collettore, e tutto quanto necessario per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.-								
	- Per ripristino condotta e collegameni esterni Ingrasciotta 1						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	350,00	350,00
29 A.19	Lavori di smontaggio, disassemblaggio della pompa idraulica, pulizia, revisione e riassemblaggio con sostituzione di parti ammalorate.								
	Per i pozzi Agate e Ingrasciotta 1 *(par.ug.=1+1)		2,00				2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´500,00	3´000,00
30 SIC24_13.02 .04.005	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 125 mm								
	- Per pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	926,16	926,16
	A R I P O R T A R E								90´532,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								90´532,64
31 SIC24_13.02 .05.005	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 25; scartamento serie 15 di ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 125 mm - Per pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´506,98	1´506,98
32 A.24	Pulizia e revisione misuratore idrico, realizzazione di n. 2 pezzi speciali in acciaio da 4", attacco manometro, rubinetto di presa, realizzazione attacco per autobotte da 3", flan ... taffe a culla di sostegno al collettore, e tutto quanto necessario per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte.- - Per ripristino condotta e collegamenti esterni pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	400,00	400,00
33 A.25	Prestazione d'opera di operaio metalmeccanico, operaio specializzato e operaio comune per smontaggio del quadro elettrico del pozzo Agate sito nei locali dei pozzi Ingrasciotta, re ... ivo linea 4 poli 200A compreso calotta protettiva, modifica linea elettrica, installazione quadro pompa e attestazione.- - Pozzo Agate						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
34 SIC24_14.04 .10.011	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-40 ... il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 250 A Per pozzo Agate e Ingrasciotta 1 *(par.ug.=1+1)		2,00				2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	588,87	1´177,74
35 SIC24_01.01 .09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... 'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Pozzo Agate - Per ripristino linea alimentazione all'interno dell'area ammalorata			15,00	0,300	0,300	1,35		
	SOMMANO...	m³					1,35	140,30	189,41
36 SIC24_18.07 .02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, co ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm Pozzo Agate - Per ripristino linea alimentazione all'interno dell'area ammalorata			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	7,40	111,00
	A R I P O R T A R E								96´417,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								96´417,77
37 SIC24_14.03 .17.033	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x50mm² Pozzo Agate - Per sostituzione linea di alimentazione all'interno dell'area			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	45,91	688,65
38 A.04	Esecuzione di giunzione dritta con il metodo a resina colata per collegamento linea elettrica costituita da cavo tripolare di qualsiasi tipo e sezione e cavi elettrici in neoprene ... rmato, resina, morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Pozo Agate - Per giunzione con la vecchia linea di alimentazione						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	130,00	390,00
39 SIC24_14.04 .08.016	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ... ci dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 25 kA - 4P - da 160 A - Pozzo La Cascia						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	868,25	868,25
40 A.06	Fornitura e collocazione di quadro avviatore statico con contattore di by-pass e strumento digitale soft starter AS-BY-D 60 40 Kw. 45HP 60. - Per pozzo La Cascia						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´750,00	4´750,00
41 A.08	Riparazione quadro avviamento statorico, sostituzione contattori, relè termici, relè controllo fasi, sezionatore porta quadro con portafusibili, fusibili, voltimetro, contatti ausi ... elettrici di cablaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte. Pozzo La Cascia						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´350,00	2´350,00
42 A.09	Sostituzione quadro Soft Start gusato ed installazione del quadro avviamento statorico riparato. Pozzo La Cascia						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	450,00	450,00
43 A.10	Fornitura e collocazione di batteria di condensatori da 5 Kvar da posizionare all'interno del quadro elettrico attinente i pozzi di emungimento, completo di morsetteria, portafusibili, cavi elettrici e quant'altro occorre per portare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte- Pozzo La Cascia						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	250,00	250,00
	A RIPORTARE								106´164,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								106´164,67
44 SIC24_14.04 .08.084	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ... dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con sganc. Elettronico - Icu= 36 kA (N) - 4P - da 1000 A - Pozzo Ottoveggio						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	5´207,36	5´207,36
45 A.28	Noleggio cavi H07RN-F 4*120 mmq. in rame completo di accessori, connettori, Power Look, fruste di attestazione e quanto altro occorre per portare l'opera finita perfettamente funzionante Pozzo Ottoveggio - Per sostituzione temporanea aerea per ripristinare il collegamento elettrico dal contatore al quadro						5,00		
	SOMMANO...	g					5,00	250,00	1´250,00
46 AT24_N55	Autocarro cassonato portata 260 ql.340 Kw. - 460 CV - con grù portata Kg. 5000 e sbraccio 15. Dati riferiti l prezzario regionale sicilia anno 2024.- - Pozzo Ottoveggio - Per trasporto dei cavi dal luogo di prelievo, scarico sui luoghi e ritorno a deposito		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	101,40	811,20
47 A.29	Personale specializzato addetto alla sicurezza ed alla sorveglianza permanente 24h/24h sui luoghi. - Pozzo Ottoveggio - Per servizio di guardiania e sorveglianza permanente nell'area Ottoveggio al fine di salvaguardare i cavi aerei		4,00			24,000	96,00		
	SOMMANO...	h					96,00	25,00	2´400,00
48 SIC24_01.01 .09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... 'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Pozzo Ottoveggio - Per realizzazione nuova linea di alimentazione			20,00	0,400	0,400	3,20		
	SOMMANO...	m³					3,20	140,30	448,96
49 SIC24_13.08 .01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava ... mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Pozzo Ottoveggio - Per realizzazione nuova linea di alimentazione. Per la posa del corrugato			20,00	0,400	0,400	3,20		
	SOMMANO...	m³					3,20	30,20	96,64
50 SIC24_18.07 .02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, co ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a								
	A R I P O R T A R E								116´378,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								116´378,83
	perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm Pozzo Ottoveggio - Per realizzazione nuova linea di alimentazione. Per la posa del corrugato			20,00	0,400	0,400	3,20		
	SOMMANO...	m					3,20	7,40	23,68
51 SIC24_14.03 .18.043	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore v ... nessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x95mm² + 1x50mm² Pozzo Ottoveggio - Per realizzazione nuova linea di alimentazione. Per la posa dei cavi			20,00			20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	107,24	2´144,80
52 A.26	Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 10 ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 160 mm, pressione di esercizio 16 bar. Pozzo Ottoveggio - Per riparazione condotta di mandata esterna						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	145,90	145,90
53 A.27	Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 10 ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 200 mm, pressione di esercizio 16 bar. Bottino Clemente per riparazione colonna di arrivo alle vasche della condotta Ottoveggio						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	177,25	177,25
54 SIC24_26.03 .01.002	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00 Per i cantieri nei pozzi Ingrasciotta 1, Agate, Ottoveggio e La Cascia *(par.ug.=4*2)		8,00				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	74,09	592,72
55 SIC24_26.03 .02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 Per i cantieri nei pozzi Ingrasciotta 1, Agate, Ottoveggio e La Cascia *(par.ug.=4*2)		8,00				8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	61,12	488,96
	A R I P O R T A R E								119´952,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								119´952,14
56 SIC24_26.06 .03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per n. 3 operai						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	29,77	89,31
57 SIC24_26.06 .07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usat ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. Per n. 3 operai						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	4,29	12,87
58 A.01	Compenso per smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa all'interno della camicia di pozzo artesiano esistente, composta da canne da mt. 6.00 di tubazione Upvc da 5" posta a ... del cavo di alimentazione alla colonna, e quant'altro occorrente per dare il sistema completo a perfetta regola d'arte. Pozzo Ottoveggio 2 - Estrazione colonna e parte elettrica all'interno del pozzo			140,00			140,00		
	SOMMANO...	ml					140,00	13,50	1´890,00
59 A.30	Fornitura e collocazione di all'interno del quadro elettrico attinente il pozzo di emungimento Ottoveggio 2,completo contattore Lovato BF11500A, Relè termico Lovato 90-110A, Trasfo ... rrugato mm. 90 mt. 3.00, materiale vario e quant'altro occorre per portare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte- - Per pozzo Ottoveggio 2						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´650,00	1´650,00
60 A.31	Fornitura e collocazione di Trasformatore 1000 VA Trifase, Trasformatore secondario da 380V a 220V, cavi elettrici, interruttore di protezione trasformatore 10A magnetotermico, int ... interrutttore crepuscolare 220 16A e tutto quanto altro necessario per portare l'oper afinita a perfetta regola d'arte- - Per pozzo Aget						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´400,00	1´400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								124´994,32
	T O T A L E euro								124´994,32

Data,20.02.2026

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giuseppe Aggiato
f.to Giuseppe Aggiato

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Caime
f.toVincenzo Caime

	A R I P O R T A R E								124´994,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								124´994,32

Il suddetto importo viene definito consensualmente,
ai sensi dell'art. 140 c.3 del D.Lgs. 36/2023, con la riduzione del 20%,
per un importo complessivo netto pari ad €. 99.995,46

Il D.L. Geom. Giuseppe Aggiato **Il R.U.P. Dott. Vincenzo Caime**
f.to Aggiato Giuseppe f.to Vincenzo Caime

L'Impresa
Crescente Domenico S.r.l.
f.to Domenico Crescente

	A R I P O R T A R E								

CITTÀ DI
CASTELVETRANO
SELINUNTE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ottoveggio.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.lgs 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii.)

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio in Castelvetrano.

Premesso che:

- In data odierna 24.01.2026 è stata rilevata dal tecnico di turno, addetto alle manovre idriche, una scarsa presenza di acqua nei serbatoi di distribuzione e dalle verifiche presso le fonti di captazione site in c.da Airone Staglio si è potuto accertare che gli impianti di captazione dell'acqua potabile, alimentati dal punto di vista elettrico dal posto di trasformazione a palo MT/bt Ottoveggio, sono in stato di fermo;
- Esami a vista al trasformatore e agli impianti in bassa tensione a valle dello stesso hanno permesso di rilevare che i cavi elettrici del tipo 3x1x 120 mmq butilico + 1 x1 da 50 mmq butilico, sono completamente ammalorati e, altresì, anche l'interruttore sezionatore posto su palo si ritrova completamente annerito per corto circuito grave al sistema;
- Rilievi sul posto hanno potuto rilevare una presenza massiva di roditori che verosimilmente hanno danneggiato i cavi elettrici provocando di fatto il guasto;

Dato Atto che:

- Il comune fin da 7 gennaio si trova in grave emergenza idrica per lo stato di fermo per guasto di n. 3 pozzi e che l'ulteriore perdita della rilevante portata idrica dei due pozzi di cui trattasi crea gravissimo pregiudizio al sistema idrico;
- alla luce della drastica diminuzione della portata di acqua nei serbatoi generali è stato diramato un avviso alla cittadinanza da parte del Sindaco relativo alla variazione dei turni nella distribuzione consentendo le manovre a giorni alterni nelle due zone "A (centro)" e "B (periferia)" anziché giornaliere;
- è urgente ed indifferibile procedere nella riattivazione dei due impianti al fine di ripristinare quantomeno, nelle more della riattivazione dei tre pozzi sopra richiamati, per la quale è stata attivata una somma urgenza il 7 gennaio, la portata idrica che assicura la distribuzione a giorni alterni nelle due zone A e B dell'abitato di Castelvetrano;

Considerato che la mancanza della distribuzione di acqua potabile a tutta la città è movente di problemi di natura igienico sanitaria e costituisce grave pregiudizio per la salute pubblica;

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

Riconosciute le criticità in atto riscontrate e le circostanze di "somma urgenza", ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. e la necessità di scongiurare pericolo di natura igienico sanitaria alla collettività, nonché danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
Ravvisato che il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza di intervenire, specie per evitare problematiche igienico sanitarie, e che non è possibile allo stato far fronte agli interventi in oggetto, per i motivi suesposti di urgenza ed indifferibilità, seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di aggiudicazione degli appalti in genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate;
Considerato che è già in vigore una somma urgenza atta alla risoluzione di criticità agli impianti di captazione e che, pertanto, la stessa ditta oprante può provvedere alla bisogna;
Ravvisato che ricorrono le condizioni secondo le quali le prestazioni afferenti i lavori necessari riguardano oggetto e materia di particolare complessità e specificità e ricorrendo la necessita di utilizzare l'apporto di competenze altamente specializzate;

Dovendo, pertanto, procedere necessariamente con urgenza all'esecuzione degli interventi di cui trattasi è stata interpellata per le vie brevi (oggi stesso) la ditta "Crescente Domenico s.r.l." con sede in Castelvetrano (TP), SS 115 Km. 74 sn, codice fiscale e partita iva 01905210819, che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l'Ente, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione della risoluzione dei citati gravissimi guasti.

Pertanto, in virtù di quanto sopra, il Responsabile della V Direzione "Servizi a Rete ed Ambiente" e RUP del Procedimento

DICHIARA

Che i lavori indicati in oggetto, finalizzati al ripristino delle condizioni di equilibrio nella distribuzione dell'acqua potabile agli utenti fruitori del servizio acquedotto della città, a salvaguardia della salute pubblica, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

AFFIDA E CONSEGNA

I suddetti lavori alla ditta "Crescente Domenico s.r.l." con sede in Castelvetrano (TP), SS 115 Km. 74 sn, codice fiscale e partita iva 01905210819, che con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta garantendo l'immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile

ORDINA

l'immediata esecuzione degli interventi in oggetto dando atto che:

CITTÀ DI
CASTELVETRANO
SELINUNTE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

1) i lavori saranno condotti dal personale della V Direzione e nel merito dal Geom. Giuseppe Aggiato, oltre che dallo scrivente, che assume l'incarico di Direttore dei Lavori;
2) gli stessi a causa della loro natura e dell'impossibilità di accertarne la natura e la specificità non risultano preventivamente quantificabili ma sostanzialmente conducono in prima istanza a garantire seppur temporaneamente con linee e interruttore elettrico da posare a vista (senza scavo) l'attivazione dei due pozzi;
3) si autorizza l'impresa di cui trattasi a mettere a disposizione una guardiania per evitare il furto dei cavo posati a vista nelle more che il sistema venga canalizzato sotto-traccia;
4) I prezzi da adottare saranno quelli desunti dal prezzario unico vigente Regionale per i lavori pubblici in Sicilia e risultanti eventualmente da analisi sulla base di prezzi di mercato utilizzati negli appalti di manutenzione pregresse;
5) La ditta incaricata, nella persona del Direttore Tecnico, Sig. Crescente Domenico, dichiara sarà obbligata a eseguire sin da adesso, ossia dal 24.01.2026, i lavori ordinari e ulteriormente delucidati dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Aggiato;
6) Il Direttore dei Lavori, nominato con il presente verbale è incaricato, ai sensi del comma 3 dell'art. 140 del D.lgs n. 36/2023, a compilare entro 10 giorni dalla data del presente verbale una perizia giustificativa delle prestazioni richieste e di definire consensualmente con l'affidatario il corrispettivo delle prestazioni ordinate (N.B. in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione dei lavori sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento ridotti del 20%).

   La perizia giustificativa delle prestazioni sarà allegata al presente verbale per la copertura della spesa.

APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori,

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla stazione appaltante il Piano Operativo della Sicurezza redatto in conformità con l'allegato XV punto 3. del D.lgs n. 81/08.

Il RUP e Responsabile della V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

CITTÀ DI CASTELVETRANO
SELINUNTE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V Direzione
Servizi a Rete ed Ambiente

Palazzo di Città - *Via della Rosa*
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924/909632

Codice Fiscale 8100121 081 4 *Partita I.V.A. 0029648 081 7*

Dott. Vincenzo Caime

VINCENZO
CAIME
24.01.2026
12:15:14
GMT+01:00

Per accettazione

L'Impresa

Sig. Domenico Crescente

Firmato digitalmente da

DOMENICO CRESCENTE

CN = DOMENICO CRESCENTE
C = IT